2022年8月23日

# 水 質 検 査 結 果 書

厚生労働大臣登録水質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所
〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定 妙江

伊根町長 吉本秀樹 様

2022年8月2日 当研究所に依頼された試料について行った検査結果は下記のとおりです。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水日時 | 2022年8月2日 8時50分 | 種別 | 簡易水道 (浄水) |
| 採水地点 | 朝妻浄水場 | | |
| 天候 | 晴 | 採水時の温度 | 気温 31.0 ℃ 水温 29.0 ℃ |
| 採水者 | 豊田 | 受付方法 | 収集 |

| No | 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 目標値 |
|---|---|---|---|---|
| - | 農薬類 | | 0 | 検出値と目標値の比の和として、1以下 |
| 21 | ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ | mg/L | 0.0008未満 | 0.08mg/L以下 |
| 84 | ﾌｻﾗｲﾄﾞ | mg/L | 0.001未満 | 0.1mg/L以下 |
| | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査期日 | 2022年8月2日 ～ 2022年8月23日 |
| 検査方法 | 平成15年10月10日 健水発第1010001号 |
| 備考 | 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 |

(様式M)

2022年8月23日

# 水 質 検 査 結 果 書

厚生労働大臣登録水質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所
〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定 妙江

伊根町長 吉本秀樹 様

2022年8月2日 当研究所に依頼された試料について行った検査結果は下記のとおりです。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水日時 | 2022年8月2日 9時00分 | 種別 | 簡易水道 (浄水) |
| 採水地点 | 本庄浄水場 | | |
| 天候 | 晴 | 採水時の温度 | 気温 32.0 ℃ 水温 29.0 ℃ |
| 採水者 | 豊田 | 受付方法 | 収集 |

| No | 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 目標値 |
|---|---|---|---|---|
| - | 農薬類 | | 0 | 検出値と目標値の比の和として、1以下 |
| 21 | ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ | mg/L | 0.0008未満 | 0.08mg/L以下 |
| 84 | ﾌｻﾗｲﾄﾞ | mg/L | 0.001未満 | 0.1mg/L以下 |
| | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査期日 | 2022年8月2日 ～ 2022年8月23日 |
| 検査方法 | 平成15年10月10日 健水発第1010001号 |
| 備考 | 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 |

(様式M)