2023年8月30日

水 質 検 査 結 果 書

厚生労働大臣登録水質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所
〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定　妙江

伊根町長　吉本秀樹　様

2023年8月1日　当研究所に依頼された試料について行った検査結果は下記のとおりです。

採水日時	2023年8月1日　9時00分	種別	簡易水道　(浄水)
採水地点	朝妻浄水場		
天候	晴	採水時の温度	気温　30.0 ℃　水温　28.0 ℃
採水者	豊田	受付方法	収集

No	検査項目	単位	検査結果	目標値
-	農薬類		0	検出値と目標値の比の和として、1以下
21	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	mg/L	0.0008未満	0.08mg/L以下
84	ﾌｻﾗｲﾄﾞ	mg/L	0.001未満	0.1mg/L以下
	以下余白			

検査期日	2023年8月1日　～　2023年8月30日
検査方法	平成15年10月10日　健水発第1010001号
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

(様式M)

水 質 検 査 結 果 書

2023年8月30日

厚生労働大臣登録水質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所
〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定 妙江

伊根町長 吉本秀樹 様

2023年8月1日 当研究所に依頼された試料について行った検査結果は下記のとおりです。

採水日時	2023年8月1日 9時20分	種別	簡易水道 (浄水)
採水地点	本庄浄水場		
天候	晴	採水時の温度	気温 30.0 ℃ 水温 27.0 ℃
採水者	豊田	受付方法	収集

No	検査項目	単位	検査結果	目標値
-	農薬類		0	検出値と目標値の比の和として、1以下
21	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	mg/L	0.0008未満	0.08mg/L以下
84	ﾌｻﾗｲﾄﾞ	mg/L	0.001未満	0.1mg/L以下
	以下余白			

検査期日	2023年8月1日 ～ 2023年8月30日
検査方法	平成15年10月10日 健水発第1010001号
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

(様式M)