

伊根中央簡易水道本庄浄水場

| 水質基準項目 | 基準値 (mg/l) | 過去3年間の最大値 (mg/l) | 基本検査回数 | 回数減の可否 | 検査計画 | |
|-------------------------------|---------------|---------------------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | | | 検査実施回数 | 設定理由 |
| 1 一般細菌 | 100個/ml以下 | 検 出 せ ず | 1回/月 | 不可 | 1回/月 | |
| 2 大腸菌 | 検出されないこと | 検 出 せ ず | 1回/月 | 不可 | 1回/月 | |
| 3 カドミウム及びその化合物 | 0.01以下 | 0.001未満 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/年 | 5分の1以下 |
| 4 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | 0.00005未満 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/年 | 5分の1以下 |
| 5 セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 0.001未満 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/年 | 5分の1以下 |
| 6 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 0.001 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/年 | 5分の1以下 |
| 7 ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | 0.001未満 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/年 | 5分の1以下 |
| 8 六価クロム化合物 | 0.05以下 | 0.005未満 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/年 | 5分の1以下 |
| 9 シアン化物イオン及びその化合物 | 0.01以下 | 0.001未満 | 1回/3月 | 不可 | 1回/3月 | |
| 10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | 0.60 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/年 | 5分の1以下 |
| 11 フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | 0.08未満 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/年 | 5分の1以下 |
| 12 ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | 0.02未満 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/年 | 5分の1以下 |
| 13 四塩化炭素 | 0.002以下 | 0.0002未満 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/年 | 5分の1以下 |
| 14 1,4ジオキサン | 0.05以下 | 0.005未満 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/年 | 5分の1以下 |
| 15 シス1,2ジクロロエチレン及び1,1ジクロロエチレン | 0.04以下 | - | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/3月 | |
| 16 ジクロロメタン | 0.02以下 | 0.002未満 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/年 | 5分の1以下 |
| 17 テトラクロロエチレン | 0.01以下 | 0.001未満 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/年 | 5分の1以下 |
| 18 トリクロロエチレン | 0.03以下 | 0.001未満 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/年 | 5分の1以下 |
| 19 ベンゼン | 0.01以下 | 0.001未満 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/年 | 5分の1以下 |
| 20 塩素酸 | 0.6以下 | 0.15 | 1回/3月 | 不可 | 1回/3月 | |
| 21 クロロ酢酸 | 0.02以下 | 0.002未満 | 1回/3月 | 不可 | 1回/3月 | |
| 22 クロロホルム | 0.06以下 | 0.029 | 1回/3月 | 不可 | 1回/3月 | |
| 23 ジクロロ酢酸 | 0.04以下 | 0.024 | 1回/3月 | 不可 | 1回/3月 | |
| 24 ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | 0.007 | 1回/3月 | 不可 | 1回/3月 | |
| 25 臭素酸 | 0.01以下 | 0.001未満 | 1回/3月 | 不可 | 1回/3月 | |
| 26 総トリハロメタン | 0.1以下 | 0.05 | 1回/3月 | 不可 | 1回/3月 | |
| 27 トリクロロ酢酸 | 0.2以下 | 0.02 | 1回/3月 | 不可 | 1回/3月 | |
| 28 ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | 0.016 | 1回/3月 | 不可 | 1回/3月 | |
| 29 ブロモホルム | 0.09以下 | 0.005未満 | 1回/3月 | 不可 | 1回/3月 | |
| 30 ホルムアルデヒド | 0.08以下 | 0.008未満 | 1回/3月 | 不可 | 1回/3月 | |
| 31 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | 0.013 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/年 | 5分の1以下 |
| 32 アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | 0.04 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/3月 | 5分の1超過 |
| 33 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | 0.03未満 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/年 | 5分の1以下 |
| 34 銅及びその化合物 | 1.0以下 | 0.01未満 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/年 | 5分の1以下 |
| 35 ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | 12 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/年 | 5分の1以下 |
| 36 マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | 0.016 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/年 | 5分の1以下 |
| 37 塩化物イオン | 200以下 | 23.8 | 1回/月 | 可(注2) | 1回/月 | |
| 38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | 27.5 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/年 | 5分の1以下 |
| 39 蒸発残留物 | 500以下 | 91 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/年 | 5分の1以下 |
| 40 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | 0.02未満 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/年 | 5分の1以下 |
| 41 ジェオスミン | 0.00001以下 | 0.000006 | 1回/月 | 不可(3) | 1回/月 | 藻類の発生する時期 |
| 42 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | 0.000001未満 | 1回/月 | 不可(3) | 1回/月 | 藻類の発生する時期 |
| 43 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | 0.005未満 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/3月 | 5分の1以下 |
| 44 フェノール類 | 0.005以下 | 0.0005未満 | 1回/3月 | 可(注1) | 1回/年 | 5分の1以下 |
| 45 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 5以下 | 1.4 | 1回/月 | 可(注2) | 1回/月 | |
| 46 pH値 | 5.8~8.6 | 7.39 | 1回/月 | 可(注2) | 1回/月 | |
| 47 味 | 異常でないこと | 異常なし | 1回/月 | 可(注2) | 1回/月 | |
| 48 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 1回/月 | 可(注2) | 1回/月 | |
| 49 色度 | 5度以下 | 1未満 | 1回/月 | 可(注2) | 1回/月 | |
| 50 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 1回/月 | 可(注2) | 1回/月 | |

注1 水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から、原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合(過去3年間に水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く。)であって、過去3年間における当該事項についての検査結果が、基準値の5分の1以下であるときは、概ね1年に1回以上と、過去3年間における当該事項についての検査結果が、基準値の10分の1以下であるときは、概ね3年に1回以上とすることができる。

注2 自動連続測定・記録をしている場合、概ね3月に1回以上とすることが可。

注3 藻類の発生が少なく、検査を行う必要がないと認められる期間を除く。