

水質検査結果書

平成22年7月1日

依頼者： 伊根町長 吉本秀樹

様

厚生労働省 環境衛生学検査所 第30号
 社団法人 京都微生物研究所
 総合科学分析センター
 京都市山科区 山科山手町16-2
 TEL (075) 593-3320

平成22年6月10日 当研究所に依頼された試料について行った検査結果は
 下記のとおりです。

検査責任者：福島 正史



No	検査項目	単位	分析値	水道水質基準値
採水地点	野村飲料水供給施設			
採水日時	平成22年6月10日 9:59		気温	20.0 °C
採水者	依頼者(小笠原)		水温	16.0 °C
水の種類	簡易水道 (浄水)		天候：晴	
1	一般細菌	個/ml	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01mg/l以下
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004未満	0.04mg/l以下
20	塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6mg/l以下
21	クロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02mg/l以下
22	クロホルム	mg/l	0.001未満	0.06mg/l以下
23	ジクロ酢酸	mg/l	0.004未満	0.04mg/l以下
24	ジブromクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1mg/l以下
25	臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01mg/l以下
26	総トリハロメタン	mg/l	0.01未満	0.1mg/l以下
27	トリクロ酢酸	mg/l	0.02未満	0.2mg/l以下
28	ブromジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03mg/l以下
29	ブromホルム	mg/l	0.005未満	0.09mg/l以下
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08mg/l以下
32	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.2mg/l以下
37	塩化物イオン	mg/l	14.5	200mg/l以下
39	蒸発残留物	mg/l	104	500mg/l以下
41	ジエオキシ	mg/l	0.000001未満	0.00001mg/l以下
42	2-メチルイソホルネオール	mg/l	0.000001未満	0.00001mg/l以下
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3未満	3mg/l以下
46	pH値		6.28	5.8以上8.6以下
47	味		異常なし	異常でない事
48	臭気		異常なし	異常でない事
49	色度	度	1未満	5度以下
50	濁度	度	0.1未満	2度以下
	遊離残留塩素	mg/l	0.10	管理基準0.1mg/l以上

判定： 上記水質基準項目について基準に適合

検査方法： 平成15年厚生労働省告示第261号

<上記検査に係る特記事項>

注) 細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。
 判定は項目Noがあるものについてのみ水質基準の判定をしています。