

## 水質検査結果書

平成22年7月16日

依頼者：伊根町長 吉本秀樹

様

厚生労働省省令（厚生省令第30号）  
 社団法人京都微生物研究所  
 総合科学分析センター  
 京都市山科区南草薙1-1-16-2  
 TEL(075)593-3320

平成22年7月6日

当研究所に依頼された試料について行った検査結果は  
 下記のとおりです。

検査責任者：中嶋 貴司



No	検査項目	単位	分析値	水道水質基準値
採水地点：寺領簡易水道				
採水日時：平成22年7月6日 11:30			気温：28.0	°C
採水者：依頼者(-)			水温：20.0	°C
水の種類：簡易水道 (浄水)			天候：曇	
1	一般細菌	個/ml	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと
37	塩化物イオン	mg/l	12.6	200mg/l以下
41	ジエオシン	mg/l	0.000001未満	0.00001mg/l以下
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001未満	0.00001mg/l以下
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	3mg/l以下
46	pH値		6.48	5.8以上8.6以下
47	味		異常なし	異常でない事
48	臭気		異常なし	異常でない事
49	色度	度	2	5度以下
50	濁度	度	1.4	2度以下
	遊離残留塩素	mg/l	0.10	管理基準0.1mg/l以上
	以下余白			

判定：上記1項目について水質基準に適合せず

検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号

〈上記検査に係る特記事項〉

注) 細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。  
 判定は項目Noがあるものについてのみ水質基準の判定をしています。

(様式-27)