

## 水 質 検 査 結 果 書

平成23年1月22日

依頼者： 伊根町長 吉本秀樹

様

厚生労働省認可 環境省認可 検定第30号  
 社団法人 京都微生物研究所  
 総合科学分析センター  
 京都市山科区上草野大塚町16-2  
 TEL(075)593-3320

平成23年1月14日 当研究所に依頼された試料について行った検査結果は  
 下記のとおりです。

検査責任者：中嶋 貴司



採水地点	伊根中央簡易水道本庄浄水場			
採水日時	平成23年1月14日 9:20	気温	1.0 °C	
採水者	依頼者(-)	水温	6.0 °C	
水の種類	簡易水道 (浄水)	天候	曇	
No	検査項目	単位	分析値	水道水質基準値
1	一般細菌	個/ml	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと
37	塩化物イオン	mg/l	19.7	200mg/l以下
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	3mg/l以下
46	pH値		6.95	5.8以上8.6以下
47	味		異常なし	異常でない事
48	臭気		異常なし	異常でない事
49	色度	度	1未満	5度以下
50	濁度	度	0.1未満	2度以下
	遊離残留塩素	mg/l	0.50	管理基準0.1mg/l以上
	以下余白			

判定： 上記水質基準項目について基準に適合

検査方法： 平成15年厚生労働省告示第261号

&lt;上記検査に係る特記事項&gt;

注) 細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。  
 判定は項目Noがあるものについてのみ水質基準の判定をしています。