No. C11020736号

水　質　検　査　結　果　書

平成23年2月25日

依頼者：　伊根町長　吉本秀樹　様

厚生労働大臣登録衛生検査機関第30号
社団法人京都微生物研究所
総合科学分析センター
京都市山科区[illegible]町16-2
TEL(075)593-3320
検査責任者：中嶋 貴司

平成23年2月15日　当研究所に依頼された試料について行った検査結果は下記のとおりです。

採水地点	：野村飲料水供給施設		
採水日時	：平成23年2月15日　11:12	気温： 3.0	℃
採水者	：依頼者(-)	水温： 4.0	℃
水の種類	：簡易水道　(浄水)	天候： 曇	

No	検査項目	単位	分析値	水道水質基準値
1	一般細菌	個/ml	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと
37	塩化物ｲｵﾝ	mg/l	14.9	200mg/l以下
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3未満	3mg/l以下
46	pH値		6.30	5.8以上8.6以下
47	味		異常なし	異常でない事
48	臭気		異常なし	異常でない事
49	色度	度	1未満	5度以下
50	濁度	度	0.1未満	2度以下
	遊離残留塩素	mg/l	0.20	管理基準0.1mg/l以上
	以下余白			

判　定：　上記水質基準項目について基準に適合

検査方法：　平成１５年厚生労働省告示第２６１号

〈上記検査に係る特記事項〉

注）細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。
判定は項目Noがあるものについてのみ水質基準の判定をしています。

(様式-27)