

水質検査結果書

平成23年3月17日

依頼者： 伊根町長 吉本秀樹

様

厚生労働省環境保健部環境保健課第30号
 社団法人京都微生物研究所
 総合科学分析センター
 京都市山科区上里山手町16-2
 TEL(075)593-3320

平成23年3月7日 当研究所に依頼された試料について行った検査結果は
 下記のとおりです。

検査責任者：中嶋 貴司



採水地点	伊根中央簡易水道本庄浄水場			
採水日時	平成23年3月7日 9:30	気温	7.0 °C	
採水者	依頼者(-)	水温	7.0 °C	
水の種類	簡易水道 (浄水)	天候	曇	
No	検査項目	単位	分析値	水道水質基準値
1	一般細菌	個/ml	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01mg/l以下
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004未満	0.04mg/l以下
20	塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6mg/l以下
21	クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02mg/l以下
22	クロロホルム	mg/l	0.002	0.06mg/l以下
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.004未満	0.04mg/l以下
24	ジブromクロロメタン	mg/l	0.005	0.1mg/l以下
25	臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01mg/l以下
26	総トリハロメタン	mg/l	0.01	0.1mg/l以下
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.02未満	0.2mg/l以下
28	ブromジクロロメタン	mg/l	0.004	0.03mg/l以下
29	ブromホルム	mg/l	0.005未満	0.09mg/l以下
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08mg/l以下
36	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.05mg/l以下
37	塩化物イオン	mg/l	18.4	200mg/l以下
41	ジエオキシ	mg/l	0.000003	0.00001mg/l以下
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001未満	0.00001mg/l以下
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	3mg/l以下
46	pH値		6.94	5.8以上8.6以下
47	味		異常なし	異常でない事
48	臭気		異常なし	異常でない事
49	色度	度	1未満	5度以下
50	濁度	度	0.1未満	2度以下
	遊離残留塩素	mg/l	0.60	管理基準0.1mg/l以上
	以下余白			

判定： 上記水質基準項目について基準に適合

検査方法： 平成15年厚生労働省告示第261号

〈上記検査に係る特記事項〉

注) 細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。
 判定は項目Noがあるものについてのみ水質基準の判定をしています。