2025年5月29日

水質検査結果書

厚生労働大臣登録水質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所
〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定　妙江

伊根町長　吉本　秀樹　様

2025年5月13日　当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採水日時	2025年5月13日　9時00分	種別	簡易水道　(浄水)
採水地点	朝妻浄水場		
天候	晴	採水時の温度	気温　18.0 ℃　水温　17.0 ℃
採水者	豊田	受付方法	収集

No	検査項目	単位	検査結果	目標値
-	農薬類		0	検出値と目標値の比の和として、1以下
1	1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)	mg/L	0.0001未満	0.05mg/L以下
47	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬	mg/L	0.00005未満	0.005mg/L以下
95	ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ	mg/L	0.001未満	0.1mg/L以下
	以下余白			

検査期日	2025年5月13日　～　2025年5月29日
検査方法	平成15年10月10日　健水発第1010001号
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

(様式M)

2025年5月29日

水質検査結果書

厚生労働大臣登録水質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所
〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定　妙江

伊根町長　吉本　秀樹　様

2025年5月13日　当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採水日時	2025年5月13日　9時20分	種別	簡易水道　(浄水)
採水地点	本庄浄水場		
天候	晴	採水時の温度	気温　22.0 ℃　水温　18.0 ℃
採水者	豊田	受付方法	収集

No	検査項目	単位	検査結果	目標値
-	農薬類		0	検出値と目標値の比の和として、1以下
1	1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)	mg/L	0.0001未満	0.05mg/L以下
47	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬	mg/L	0.00005未満	0.005mg/L以下
95	ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ	mg/L	0.001未満	0.1mg/L以下
	以下余白			

検査期日	2025年5月13日　～　2025年5月29日
検査方法	平成15年10月10日　健水発第1010001号
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

(様式M)